



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064, Телефон (347) 279-96-00, Факс (347) 279-96-04

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный номер 115-2022 от « 20 » октября 20 22 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

Передвижная с переносным комплектом приборов

(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

электролаборатория ИНН 0278005403

Акционерное общество «Нефтеавтоматика»

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 24

телефон +7 (347) 279-88-99

(юридический адрес предприятия, телефон)

зарегистрирована в Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

До 1000 В

(до и /или/ выше 1000 В)

в соответствии с Правилами устройства электроустановок (с изменениями на 20.06.2003 год), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений согласно приложению(ям) № 1

Свидетельство недействительно без приложения

Свидетельство выдано на основании акта проверки электролаборатории

№ 29-16//116А от « 20 » октября 20 22 г.

Срок действия свидетельства установлен до « 12 » марта 20 24 г.

Заместитель руководителя

(должность)

Р.Р. Бикбулатов

(Ф.И.О.)

М.П.



ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064, Телефон (347) 279-96-00, Факс (347) 279-96-04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РЕГИСТРАЦИИ
ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный номер 115-2022 от « 20 » октября 20 22 г.

электролаборатория ИНН 0278005403

Акционерное общество «Нефтеавтоматика»

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 24

телефон +7 (347) 279-88-99

(юридический адрес предприятия, телефон)

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений электрооборудования и электростановок напряжением до 1000 В:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).
2. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования).
3. Проверка заземляющего устройства.
4. Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников.
5. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (измерение полного сопротивления петли фаза-нуль или непосредственное измерение тока однофазного замыкания).
6. Проверка работоспособности устройства защитного отключения (УЗО).
7. Проверка работоспособности автоматических выключателей (АВ).
8. Проверка работоспособности схемы автоматического включения резерва (АВР). Проверка функционирования полностью собранных схем при различных значениях напряжения оперативного тока.
9. Измерение сопротивления изоляции пола и стен изолирующих (непроводящих) помещений, зон и площадок.
10. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции электрооборудования напряжением до 1 кВ включительно (электродвигатели переменного тока; измерительные трансформаторы тока; сборные и соединительные шины).
11. Испытание сборных и соединительных шины напряжением до 1 кВ включительно (измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов; испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты; контроль болтовых контактных соединений (контроль затяжки болтов контактных соединений; измерение переходных сопротивлений); проверка качества выполнения опрессованных контактных соединений; контроль сварных контактных соединений; испытание вводов и проходных изоляторов).


12. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ включительно (определение возможности включения без сушки электродвигателей; измерение сопротивления изоляции; испытание повышенным напряжением промышленной частоты; измерение сопротивления постоянному току; измерение зазоров между статором и ротора; проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом; проверка работы электродвигателя под нагрузкой).

13. Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 1 кВ включительно (измерение сопротивления изоляции; испытание повышенным напряжением промышленной частоты; измерение коэффициента трансформации; измерение сопротивления обмоток постоянному току; испытание встроенных трансформаторов тока).

Приложение № 1 к свидетельству выдано на основании акта проверки электролаборатории:

№ 29-16//116А от « 20 » октября 20 22 г.

Заместитель руководителя
(должность)



Р.Р. Бикбулатов
(Ф.И.О.)

М.П.