

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НОВА»№ РОСС RU.33039.04АНВ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИСЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистрационный номер РОСС RU.33039.ИЛ05ОС.00640

Срок действия с 23.06.2025 по 22.06.2028

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Акционерное общество "Нефтеавтоматика". Адрес: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, ОГРН: 1020203220916 Телефон: +7(347)279-88-99. Email: nefteavtomatika@nefteavtomatika.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Акционерное общество "Нефтеавтоматика". Адрес: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, ОГРН: 1020203220916

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.33039.ИЛ05ОС Общество с ограниченной ответственностью "Каскад", Россия, 115487, г. Москва, Садовники ул, д. 9, помещ. 2П, Телефон: 8 916-515-18-49, электронная почта: kascad7890@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Преобразователь измерительный ММС-200 Ex изготавливаемый по ТУ 27.12.23-066-00137093-2023. Может являться компонентом системы обеспечения пожарной безопасности, пожарного управления. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
27.12.23код ТН ВЭД
8536 30 200 0**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договора, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования» п.4.5.1-4.5.4 стойкость к нагреву, 4.7.1-4.7.2,4.7.3.1 огнестойкость.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № ИЛ05ОС-021609 от 23.06.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД» аттестат аккредитации РОСС RU.33039.ИЛ05ОС

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 27.12.23-066-00137093-2023 Преобразователь измерительный ММС-200 Ex. Технические условия

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа



Ю.А. Кузьмин

инициалы, фамилия

Эксперт

К.Г. Порубов

инициалы, фамилия

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «НОВА» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля