

Таблица релизов CPU-545-010 (начиная с 10.01.2022)

Дата релиза	Версии приложений	Примечания
2021-12-28-dev	Общая версия: 1.3.4.0 Nanobroker: 0.7.2.3 PLCdiag: 1.0.2.4 PLCIndicate: 1.0.0.5 PLCBusDriver: 1.2.2.3 PLCSerialMonitor: 1.1.1.3 PLCConfigServer: 0.10.1.3 PLCPowerlinkCN: 1.0.0.0	Исправлена ошибка, при которой при потере и восстановлении на МК-545-010 связи по Powerlink могли не переходить в работу модули МК-541-002.
2022-01-10-dev	Общая версия: 1.3.4.1 Nanobroker: 0.7.2.3 PLCdiag: 1.0.2.4 PLCIndicate: 1.0.0.5 PLCBusDriver: 1.2.3.1 PLCSerialMonitor: 1.1.1.3 PLCConfigServer: 0.10.1.3 PLCPowerlinkCN: 1.0.0.0	Исправил ошибку, при которой могли возникать проблемы передачи данных из ISaGRAF на шину CAN
2022-01-22-dev	Общая версия: 1.3.4.4 Nanobroker: 0.7.2.3 PLCdiag: 1.0.2.4 PLCIndicate: 1.0.0.5 PLCBusDriver: 1.2.3.2 PLCSerialMonitor: 1.1.1.3 PLCConfigServer: 0.10.1.3 PLCPowerlinkCN: 1.0.0.3	Исправлена ошибка, при которой модули DO могли ошибочно переходить в состояние "Ошибка связи". Исправлена ошибка, при которой после успешного обновления программы пользователя на МК-545-010 продолжал мигать светодиод RUN. Оптимизирован запуск PLCPowerlinkCN в работу.
2022-03-18-dev	Общая версия: 1.3.5.0 Nanobroker: 0.7.2.3 PLCdiag: 1.0.2.4 PLCIndicate: 1.0.0.5 PLCBusDriver: 1.2.5.0 PLCSerialMonitor: 1.1.1.3 PLCConfigServer: 0.10.1.3 PLCPowerlinkCN: 1.0.0.3	Исправлена ошибка неустойчивой работы оrepowerlink при постоянных отказах модулей МК-545-010.
2022-06-30-dev	Общая версия: 1.3.6.1 Nanobroker: 0.7.2.3 PLCdiag: 1.0.2.4 PLCIndicate: 1.0.2.2 PLCBusDriver: 1.2.9.1 PLCSerialMonitor: 1.1.1.3 PLCConfigServer: 1.0.0.1 PLCPowerlinkCN: 1.0.1.1	Добавлена поддержка модулей МК-521-032A (di32a, di32ahistory), МК-531-032A (do32a) и МК-576-016A (ai16ahart). Добавлена поддержка парольной авторизации (требуется версия плагина не ниже 5.0.2.0).
2022-09-07-dev	Общая версия: 1.3.7.0 Nanobroker: 0.7.2.3 PLCdiag: 1.0.2.4 PLCIndicate: 1.0.2.2 PLCBusDriver: 1.3.0.1 PLCSerialMonitor: 1.1.2.0 PLCConfigServer: 1.0.0.3 PLCPowerlinkCN: 1.1.0.1	Добавлена поддержка хранения конфигурации ввода-вывода внутри CN. Исправлена ошибка работы di32xhistory в корзине CN. Отключены лишние системные логи, добавлен контроль переполнения папки с логами.
2022-09-15-dev	Общая версия: 1.3.7.1	Исправлены ошибки в работе с

	<p>Nanobroker: 0.7.2.3 PLCdiag: 1.0.2.4 PLCIndicate: 1.0.2.2 PLCBusDriver: 1.3.0.3 PLCSerialMonitor: 1.1.2.0 PLCConfigServer: 1.0.0.4 PLCPowerlinkCN: 1.1.0.2</p>	<p>МК-574-008А. Существенно ускорен период обновления данных для модулей аналогового ввода (МК-513/516/576). Полностью поддерживается парольная защита при работе с плагином (версии старше 5.0.3.16).</p>
2022-12-28-sec	<p>Общая версия: 1.3.8.0</p> <p>Nanobroker: 0.7.2.3 PLCdiag: 1.0.2.4 PLCIndicate: 1.0.2.2 PLCBusDriver: 1.3.0.5 PLCSerialMonitor: 1.1.2.0 PLCConfigServer: 1.1.0.2 PLCPowerlinkCN: 1.1.0.2</p>	<p>Реализовано TLS-шифрование обмена по FTP. Добавлена возможность смены пароля доступа к FTP (требуется версия плагина 5.0.7.3 и старше). Добавлена поддержка "белого списка" IP-адресов (требуется версия плагина 5.0.7.3 и старше). Добавлен режим работы NTP как сервера (требуется версия плагина 5.0.7.3 и старше). Добавлен режим синхронизации по NTP от резервного CPU (требуется версия плагина 5.0.7.3 и старше).</p>